

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Дмитриевскому и Хомутовскому районам

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Главного управления МЧС России по Курской области

г. Дмитриев

(место составления акта)

«29» марта 2021 г.

(дата и время составления акта)

15 час. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 7

По адресу/адресам: Петровский сельсовет Хомутовского района

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

плановой, выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя

(в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля

от «16» февраля 2021 года № 7 выданного главным государственным инспектором

(надзора), органа муниципального контроля издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Дмитриевского и Хомутовского районов по пожарному надзору Соловым Алексеем Александровичем

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/выездная, документарная /выездная)

Администрации Петровского сельсовета Хомутовского района Курской области.

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения
проверки

«01» марта 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«26» марта 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«29» марта 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Дмитриевскому и Хомутовскому районам Главного управления МЧС России по Курской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки): глава Петровского сельсовета Баранов Г.А. 17.02.2021 в 15:00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку:

Главный государственный инспектор Дмитриевского и Хомутовского районов по пожарному

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего

надзору Соловой Алексей Александрович ;

(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,

заместитель главного государственного инспектора Дмитриевского и Хомутовского районов по

имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций

пожарному надзору Половинкин Александр Сергеевич

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Глава Баранов Геннадий Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	На территории Петровского сельсовета Хомутовского района отсутствует система оповещения населения о пожаре	ч.7 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;	Администрация Петровского сельсовета
2.	с. Поды Петровского сельсовета Хомутовского района 1 водонапорная башня не оборудована устройством для забора воды пожарной техникой	ч.2 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 53 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Администрация Петровского сельсовета
3.	с. Петровское Петровского сельсовета Хомутовского района водонапорная башня не оборудована устройством для забора воды пожарной техникой	ч.2 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 53 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Администрация Петровского сельсовета
4	д. Бобылевка Петровского сельсовета Хомутовского района, водонапорная башня не оборудованы устройством для забора воды пожарной техникой	ч.2 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 53 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Администрация Петровского сельсовета
5.	д. Переступлено Петровского сельсовета Хомутовского района, водонапорная башня не оборудованы устройством для забора воды пожарной техникой	ч.2 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 53 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Администрация Петровского сельсовета
6.	д. Правая Липа Петровского сельсовета Хомутовского района, водонапорная башня не оборудованы устройством для забора воды пожарной техникой	ч.2 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 53 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Администрация Петровского сельсовета
7	с. Луговое Петровского сельсовета Хомутовского района, 2 водонапорные башни не оборудованы устройством для забора воды пожарной техникой	ч.2 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 53 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Администрация Петровского сельсовета
8	Населенный пункт с. Луговое Петровского сельсовета Хомутовского района с числом жителей 123 человек не оборудован наружным противопожарным водоснабжением.	ч.3 ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	Администрация Петровского сельсовета

выявлены несоответствия сведениям, содержащимся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты не выполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
нарушений требований пожарной безопасности не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор Дмитриевского

(должность, фамилия, инициалы государственного

и Хомутовского районов по пожарному надзору

Соловой А.А.

инспектора по пожарному надзору)

«29» марта 2021 года



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Глава Петровского сельсовета Баранов

Геннадий Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

«__» _____ 2021 года

(подпись)

Пометка об отказе в ознакомлении с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 51-00-22 (по вопросам неправомερных действий гос. инспекторов и консультаций)